

# 水質検査(試験)成績書

第W1700052号

株式会社 サラスバ 殿



平成29年5月24日 受付(受付No.K16110590)の試料について検査(試験)した結果は下記の通りです。

平成29年6月9日

水道法第20条登録検査機関 登録番号第138号

株式会社 同仁グローバル

熊本県上益城郡益城町田原2081-25 予861-2202

Tel. 096-286-1311 Fax. 096-286-1312

代表取締役

石田和彦



試料名 水素水

採取場所 施設内

採取日時 平成29年5月24日 気温 - °C 水温 - °C

採取者 株式会社 サラスバ 様

	検査項目	単位	検査結果	基準値		検査項目	単位	検査結果	基準値
1	一般細菌	個/ml	0	100	27	総トリハロメタン	mg/l	0.01未満	0.1
2	大腸菌	-	不検出	不検出	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.003未満	0.03
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003未満	0.03
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005	30	ブロモホルム	mg/l	0.009未満	0.09
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1未満	1.0
7	ひ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2
8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.05	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04	35	銅及びその化合物	mg/l	0.1未満	1.0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	12	200
11 <sup>①</sup>	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	3.3	10	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05
12 <sup>②</sup>	ふっ素及びその化合物	mg/l	0.20	0.8	38	塩化物イオン	mg/l	9	200
13	ほう素及びその化合物	mg/l	0.1未満	1.0	39 <sup>③</sup>	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	81	300
14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002	40 <sup>④</sup>	蒸発残留物	mg/l	170	500
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.05	41	陰イオン界面活性剤(ABS)	mg/l	0.02未満	0.2
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.04	42	ジオスミン	µg/l	0.001未満	0.01
17	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.02	43	2-メチルイソボルネオール	µg/l	0.001未満	0.01
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.01	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.01	45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005
20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.01	46	有機物(TOC)	mg/l	0.3未満	3
21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6	47	pH	-	7.1(24.3°C)	5.8-8.6
22	クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02	48	味	-	異常なし	異常なし
23	クロロホルム	mg/l	0.006未満	0.06	49	臭気	-	異常なし	異常なし
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.003未満	0.03	50	色度	度	0.5未満	5
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01未満	0.1	51	濁度	度	0.2未満	2
26	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01		<以下余白>			

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

備考

\*: 基準値を超えている項目(味は測定不可を含む), @: 基準値内であるが基準値の10%を超えている項目

検査(試験)期日

平成29年5月24日 ~ 平成29年6月9日

検査(試験)責任者

水質検査部門管理者 蒲野 尚道